



Data 07.01.2019  
Contatto Matthias Beckmann  
Tel. diretto 081 257 26 71  
e-mail matthias.beckmann@alt.gr.ch  
Riferimento C37191

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute  
degli animali dei Grigioni, Planaterrastrasse 11, 7001 Coira

Municipio di San Vittore  
6534 San Vittore

## Certificato d'analisi ufficiale

### Dati generali

Azienda Acquedotto San Vittore, 6534 San Vittore, Nr. 28054  
Responsabile dell'azienda Manrico Duzzi  
Motivo del controllo verifica del rispetto di specifiche direttive della legislazione sulle derrate alimentari  
Metodo di verifica Secondo le norme e i protocolli riconosciuti a livello internazionale oppure secondo altre procedure validate  
Responsabile del prelievo Johann Sandbichler, controllore derrate alimentari  
Campioni pervenuti il 31.10.2018, 16:55 h

### Campioni e risultati

353562 PW San Vittore

Per quanto analizzato, il campione è ineccepibile.

Acqua potabile alla fonte

campione del: 31.10.2018, 09:00 h  
numero bottiglia: 5  
temperatura del campione: 12 °C  
aspetto: limpida  
stato del campione alla consegna: refrigerato  
fornitura del campione: personalmente  
Utilizzazione: utilizzata  
Condizioni meteo: forte pioggia / scioglimento delle nevi nelle ultime 24 ore  
altitudine sul mare: 266 m

Analisi riguardanti i contaminanti	Risultato	Requisito	Basi legali	Valutazione
Benzo[a]pirene	nr ng/L	max. 10 ng/L	TBDV	ineccepibile
Benzo[b]fluorantene	nr ng/L	-	-	-
Benzo[k]fluorantene	nr ng/L	-	-	-
Benzo[g,h,i]perilene	nr ng/L	-	-	-
Fluorantene	nr ng/L	-	-	-
Indeno[1,2,3-cd]pirene	nr ng/L	-	-	-
Somma di Benzo[b]fluorantene, Benzo[k]fluorantene, Benzo[g,h,i]perilene, Indeno[1,2,3-cd]pirene	nr ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Analisi riguardante i residui	Risultato	Requisito	Basi legali	Valutazione
Atrazina	7.8 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile

Analisi riguardante i residui	Risultato	Requisito	Basi legali	Valutazione
Clortolurone	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Cianazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Desethylatrazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Desisopropylatrazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Dicloro benzamide	<10 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Isoproturone	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Karmex/Diuron	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Metazacloro	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Metolacloro	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Prometrina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Propazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Simazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Terbutrina (Perbane)	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile
Terbutilazina	<5 ng/L	max. 100 ng/L	TBDV	ineccepibile

TBDV = Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11); nr = non reperibile; < meno di

### Valutazione

Il presente campione è stato analizzato riguardo alla presenza di diversi pesticidi e riguardo i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile nonché per quanto riguarda la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

Secondo l'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD, RS 817.022.11) per i pesticidi e i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile valgono i seguenti requisiti:


- 500 ng/l per la somma di tutti i pesticidi e i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile;
- 100 ng/l a seconda del pesticida e i metaboliti rilevanti per l'acqua potabile;

Il limite massimo per l'IPA benzo[a]pirene è pari a 10 ng/l, il limite massimo per la somma di diversi IPA è pari a 100 ng/l.

Per quanto analizzato, il campione soddisfa le esigenze per un'acqua potabile di qualità ineccepibile.

Cordiali saluti

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari  
e la salute degli animali dei Grigioni

  
Matthias Beckmann  
chimico cantonale

### Osservazioni

Testi legislativi ed ordinanze vedi [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch).

<b>R</b> - 8 GEN 2019	DATA	VISTO
Amministrazione	8.1.19	N.
Forestale		
Costruzioni		
Polizia		
Agricoltura		
Acqua potabile		
Cancelleria		
Pagato		
No. Reg.	LEP	BAICA